



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Departament Środowiska

KSI.410.003.05.2021

**Pan
bryg. Dariusz Koc
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Mońkach
ul. Mickiewicza 18
19-100 Mońki**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

P/21/052 – Ochrona przeciwpożarowa w parkach narodowych

Dane identyfikacyjne

Jednostka kontrolowana	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach (KP PSP), ul. Mickiewicza 18, 19-100 Mońki
Kierownik jednostki kontrolowanej	Bryg. Dariusz Koc, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej ¹ od 1 grudnia 2020 r. Poprzednio, w okresie objętym kontrolą, funkcję kierownika jednostki pełnił bryg. Krzysztof Stachurski, Komendant Powiatowy PSP od 1 stycznia 2018 r. do 30 listopada 2020 r. <p style="text-align: right;">(akta kontroli str. 2)</p>
Zakres przedmiotowy kontroli	Nadzór Państwowej Straży Pożarnej (PSP) nad zabezpieczeniem przeciwpożarowym parku narodowego.
Okres objęty kontrolą	Od 1 stycznia 2018 r. do 17 września 2021 r., z wykorzystaniem dowodów sporządzanych przed tym okresem.
Podstawa prawna podjęcia kontroli	Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli ² .
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Departament Środowiska
Kontrolerzy	Waldemar Brodziuk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr KSI/47/2020 z 13 lipca 2021 r. <p style="text-align: right;">(akta kontroli str. 1)</p>

¹ Dalej: *Komendant Powiatowy PSP*.

² Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm. dalej: *ustawa o NIK*.

I. Ocena ogólna³ kontrolowanej działalności

OCENA OGÓLNA

W rocznych planach czynności kontrolno-rozpoznawczych Komendanta Powiatowego PSP ujęto przeprowadzenie tych czynności we wszystkich obwodach ochronnych terenów leśnych Biebrzańskiego Parku Narodowego (BPN). Wszystkie czynności kontrolno-rozpoznawcze zostały przeprowadzone zgodnie z przedmiotowymi planami. KP PSP współpracowała z BPN w sposób ciągły w zakresie: nadzoru nad spełnianiem wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej obszaru BPN, corocznego uzgadniania aktualizacji dokumentu pt. *Sposoby postępowania na wypadek pożaru Biebrzańskiego Parku Narodowego z 2016 r. i uzgodnienia w 2021 r. nowego dokumentu pod takim samym tytułem*⁴.

Komendant Powiatowy PSP dokonał w 2021 r. uzgodnienia *Sposobów postępowania na wypadek pożaru* pomimo tego, że nie wskazano w tym dokumencie 6 punktów czerpania wody będących w ewidencji KP PSP, zlokalizowanych w granicach BPN, a na załącznikach mapowych nie wyróżniono punktów czerpania wody przeznaczonych tylko dla lekkich samochodów gaśniczych wyposażonych w motopompę.

Komendant Powiatowy PSP nie uwzględnił zadań BPN związanych z ochroną przeciwpożarową w *Powiatowym Planie Ratowniczym*⁵, co stanowiło naruszenie § 7 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego⁶. Dopiero w trakcie kontroli NIK Komendant Powiatowy PSP uwzględnił w ww. planie BPN jako podmiot wspomagający organizację działań ratowniczych oraz ustalił dla niego zadania. W przypadku 5 z 27 pożarów, jakie w badanym okresie wystąpiły na terenie BPN, błędnie określono właściciela/użytkownika/zarządcę terenu, na którym wystąpił pożar, a tym samym błędnie wskazano kod właściciela w informacjach ze zdarzeń, co było działaniem niezgodnym z *Zasadami ewidencjonowania zdarzeń w systemie wspomagania decyzji Państwowej Straży Pożarnej*⁷, a także nierzetelnym.

KP PSP zintensyfikowała działania w zakresie ochrony przeciwpożarowej BPN poprzez udział jej funkcjonariuszy w przygotowaniu projektu BPN pn. *Opracowanie metody oceny zagrożenia pożarowego ekosystemów nieleśnych oraz zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego BbPN*, a także w warsztatach roboczych w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego BPN. KP PSP uczestniczyła również w podziale środków pieniężnych uzyskanych ze zbiórki *Darowizna Pożar 2020*.

³ Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. W niniejszym wystąpieniu sformułowano ocenę ogólną w formie opisowej.

⁴ Dalej i jeden, i drugi dokument zwany: *Sposoby postępowania na wypadek pożaru*.

⁵ *Powiatowy Plan Ratowniczy* – sporządzany corocznie w kontrolowanym okresie przez KP PSP dla powiatu monieckiego.

⁶ Dz. U. z 2017 r. poz. 1319, dalej: *rozporządzenie MSWiA ws. systemu ratowniczo-gaśniczego*.

⁷ Dokument zatwierdzony przez Komendanta Głównego PSP 30 sierpnia 2019 r., dalej: *Zasady ewidencjonowania zdarzeń*.

Opis stanu
faktycznego

II. Opis ustalonego stanu faktycznego

Komendant Powiatowy PSP, stosownie do § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną⁸, terminowo sporządzał *Roczny plan czynności kontrolno-rozpoznawczych komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach*⁹ na dany rok kalendarzowy, tj. do końca roku poprzedzającego rok objęty planem. W latach 2018-2021 (do 30 czerwca) w rocznych planach czynności kontrolno-rozpoznawczych uwzględniano BPN położony w obszarze działania KP PSP. W okresie objętym kontrolą NIK w BPN przeprowadzono 7 kontroli (5 podstawowych i 2 sprawdzające¹⁰) z czego: w 2018 r. – 2 kontrole (sprawdzającą i podstawową), w 2019 r. – 2 kontrole podstawowe, w 2020 r. – 1 kontrolę podstawową, w 2021 r. – 2 kontrole (podstawową i sprawdzającą).

(akta kontroli str. 124-153)

Jak wyjaśnił Komendant Powiatowy PSP: *W 2018 r. przeprowadzono jedną kontrolę podstawową terenów leśnych w BbPN oraz jedną kontrolę sprawdzającą wykonania zaleceń decyzji w Centrum Edukacji i Zarządzania BbPN W 2019 r. przeprowadzono dwie kontrole podstawowe jedna terenów BbPN, druga na obszarze leśnym należącym do prywatnego właściciela, nadzorowanym przez Biebrzański Park Narodowy, w kompleksach leśnych, na działkach o nr geodezyjnych 153, 156, 160 Obręb Olszowa Droga za Twierdzą. BbPN jest kontrolowany raz w roku, natomiast czynności przeprowadzone w latach 2018-2019 były prowadzone ponadnormatywnie.*

(akta kontroli str. 344-356)

Z przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych kontrolujący sporządzali protokoły – zgodnie z § 10 ust.1 rozporządzenia MSWiA ws. czynności kontrolno-rozpoznawczych.

Kontrola sprawdzająca w 2018 r. dotyczyła wykonania zaleceń decyzji Komendanta Powiatowego PSP z 28 września 2015 r.¹¹ w Centrum Edukacji i Zarządzania BPN. Według protokołu zalecenia zostały zrealizowane – wykonano modernizację instalacji sygnalizacji pożarowej.

W kontrolach podstawowych przeprowadzonych: 26 kwietnia 2018 r. oraz 26 kwietnia 2019 r. w 4 obwodach ochronnych BPN nie stwierdzono nieprawidłowości.

W kontroli podstawowej przeprowadzonej 10 października 2019 r. na obszarze leśnym należącym do prywatnego właściciela (działki o numerach: 153, 156, 160 – obręb Olszowa Droga za Twierdzą), nadzorowanym przez BPN, nie stwierdzono nieprawidłowości.

(akta kontroli str. 43-87)

W kontroli podstawowej przeprowadzonej 10 lipca 2020 r. na terenie BPN stwierdzono nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 24 lipca 2020 r. Komendant Powiatowy PSP wszczął postępowanie administracyjne zakończone

⁸ Dz. U. Nr 225 poz. 1934, dalej: *rozporządzenie MSWiA w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych*.

⁹ Dalej: *Roczny plan czynności*.

¹⁰ Kontrola podstawowa dotyczyła przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. Kontrola sprawdzająca przeprowadzana była w związku z upływem w danym roku kalendarzowym terminu realizacji obowiązku określonego w decyzji administracyjnej, wydanej w trybie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1940, ze zm.).

¹¹ Znak: PZ.5580.19.2015.PW.

wydaniem przez niego decyzji z 20 sierpnia 2020 r.¹² nakazującej wykonanie następujących obowiązków:

- 1) sporządzenia planu urządzenia BPN w części dotyczącej ochrony przeciwpożarowej (który zostanie zatwierdzony decyzją Ministra Środowiska i uzgodniony z Podlaskim Komendantem Wojewódzkim PSP¹³) – w terminie do 20 sierpnia 2021 r.;
- 2) wyrysowania na mapach wszystkich punktów czerpania wody i ich zasięgów w promieniu nieprzekraczającym 5 km w lasach II kategorii zagrożenia pożarowego – w terminie do 20 listopada 2020 r.;
- 3) uzupełnienia bazy sprzętu przeciwpożarowego w wymaganą ilość gaśnic lub hydronetek oraz 11 łopat – w terminie do 20 listopada 2020 r.;
- 4) wykonania badania instalacji elektrycznej w bazach sprzętu: w Weryklach oraz w Wólce Piasecznej – w terminie do 20 listopada 2020 r.;
- 5) oznakowania dojazdów pożarowych do kompleksów leśnych na terenie gminy Trzcianne od Carskiego Traktu do bazy sprzętu w Weryklach – w terminie do 20 listopada 2020 r.;
- 6) naprawienia i uzupełnienia instalacji odgromowej na budynkach: spichlerza w bazie sprzętu Osowiec oraz bazy sprzętu w Weryklach – w terminie do 20 listopada 2020 r.;
- 7) doprowadzenia do pełnej przejezdności dojazdu pożarowego nr 25 – Grobla Honczarowska, znajdującego się na terenie gminy Trzcianne – w terminie do 20 sierpnia 2021 r.;
- 8) zapewnienia przejezdności dojazdu pożarowego nr 16, prowadzącego na Wysoki Grąd (około 6 km), który jest nieprzejezdny dla samochodów gaśniczych.

Decyzją z 24 listopada 2020 r.¹⁴ Komendant Powiatowy PSP zmienił termin realizacji obowiązków oznaczonych numerami: 3, 4 i 6 na 31 września 2021 r.

(akta kontroli str. 93-115, 291)

20 stycznia 2021 r. przeprowadzono kontrolę sprawdzającą wykonanie ww. decyzji z 20 sierpnia 2020 r. zakończoną protokołem¹⁵, w którym wskazano, że zrealizowano obowiązki oznaczone numerami: 2, 5 i 8. Termin wykonania obowiązków oznaczonych w ww. decyzji numerami: 1 i 7 został przesunięty decyzją Komendanta Powiatowego PSP na 31 września 2023 r.¹⁶

(akta kontroli str. 109-115)

W wyniku czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych 9 kwietnia 2021 r. w obiektach BPN stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- brak badań instalacji elektrycznej w bazie sprzętu Grzędy;
- brak badań instalacji odgromowej budynku leśniczówki w bazie sprzętu Grzędy.

13 kwietnia 2021 r. Komendant Powiatowy PSP wszczął postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji z 23 kwietnia 2021 r.¹⁷ nakazującej wykonanie ww. badań instalacji elektrycznej i odgromowej w terminie do 19 sierpnia 2021 r. BPN wykonał badania instalacji elektrycznej i odgromowej 31 sierpnia 2021 r.

(akta kontroli str. 116-123)

¹² Znak: PZ.5584.3.2020.JO.

¹³ Dalej: *Komendant Wojewódzki PSP*.

¹⁴ Znak: PZ.5584.3.2020.JO.

¹⁵ Protokół z ustaleń czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej z wykonania zaleceń decyzji nr 12/PZ/2020 z 20 sierpnia 2020 r. (oznaczonej: PZ.5584.3.2020.JO).

¹⁶ Decyzją z 20 sierpnia 2021 r., znak: PZ.5584.3.2020.JO.

¹⁷ Znak: PZ.5584.1.2020.

W latach 2018-2019 Komendant Powiatowy PSP przysyłał informacje¹⁸ do Komendanta Wojewódzkiego PSP dotyczącą oceny bezpieczeństwa pożarowego obszarów leśnych powiatu monieckiego, w których był uwzględniany BPN. W 2018 r. (wg stanu na 30 kwietnia) wskazano, że w BPN przeprowadzono 1 kontrolę, a ocena współpracy z BPN była na poziomie dobrym. W 2019 r. (wg stanu na 30 kwietnia) wskazano, że w BPN przeprowadzono 1 kontrolę, a ocena współpracy z BPN była na poziomie dobrym. W związku z suszą i związanym z nią dużym zagrożeniem pożarowym w lasach Komendant Wojewódzki PSP, pismem z 5 maja 2020 r.¹⁹, polecił komendantom powiatowym województwa podlaskiego zintensyfikowanie działań, w tym czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz ćwiczeń ratowniczych, na rzecz rozpoznania możliwości i warunków prowadzenia w lasach działań ratowniczych, oraz nawiązanie ścisłej współpracy m.in. z dyrektorami parków narodowych. W odpowiedzi na ww. pismo Komendant Powiatowy PSP wskazał, że do 30 września 2020 r. przeprowadził 4 kontrole podstawowe w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz rozpoznania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych na terenach leśnych, z czego 2 kontrole dotyczyły BPN²⁰.

(akta kontroli str. 26-29)

W latach 2018-2020 Komendant Powiatowy PSP corocznie uzgadniał przesyłaną przez BPN aktualizację dokumentu pn. *Sposoby postępowania na wypadek pożaru*. Uzgodnienie w 2021 r. nowego dokumentu pod ww. nazwą miało miejsce 25 lutego 2021 r. Komendant Powiatowy PSP nie zgłaszał uwag do *Sposobów postępowania na wypadek pożaru*, które po uzgodnieniu przekazywane były na Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP, gdzie były przechowywane i wykorzystywane w przypadku zaistnienia zagrożenia.

(akta kontroli str. 184)

Analiza map stanowiących załączniki do *Sposobów postępowania na wypadek pożaru* – uzgodnionych przez KP PSP i zatwierdzonych przez dyrektora BPN w 2021 r. – wykazała, że punkty czerpania wody z zasięgiem 5 km na obszarze BPN nie obejmowały 3 obszarów: Basen Środkowy Południe – obszar leśny na północ od miejscowości Wólka Piaseczna o pow. ok. 10 ha, Basen Środkowy Południe – obszar na północny wschód od miejscowości Choszczewo Grzędy o pow. ok 8 ha, Basen Dolny – obszar o pow. ok. 50 ha, co było niezgodne z § 39 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, w świetle którego źródła wody do celów przeciwpożarowych w lasach, które samoistnie lub wspólnie tworzą kompleks o pow. ponad 300 ha, zapewnia się [...] z zapewnieniem najbliższego stanowiska czerpania wody w terenie o promieniu nieprzekraczającym 5 km w lasach II kategorii zagrożenia pożarowego.

(akta kontroli str. 169-177)

Komendant Powiatowy PSP wyjaśnił m.in., że: *...po przeprowadzonych czynnościach kontrolno-rozpoznawczych w dniach 09-10 lipca 2020 r. pismem z dnia 24 lipca 2020 r. zawiadomiono [...] p.o. Dyrektora BbPN o wszczęciu postępowania administracyjnego, w którym to piśmie w punkcie 2 wpisano brak rysowanych na mapach wszystkich punktów czerpania wody i ich zasięgów o promieniu nieprzekraczającym 5 km w lasach II kategorii zagrożenia pożarowego.*

¹⁸ Zestawienie tabelaryczne pn. *Materiał oceny dotyczący bezpieczeństwa pożarowego obszarów leśnych powiatu monieckiego wg. stanu na 30 kwietnia br.*

¹⁹ Znak: WZ.0754.14.2020.DL.

²⁰ Kontrola obwodów ochronnych w BPN, w dniach 9-10 lipca 2020 r.; kontrola lasów prywatnych w granicach BPN 1 lipca 2020 r.

Następnie decyzją 12/PZ/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. narzucono sporządzenie dokumentacji z wrysowanymi punktami czerpania wody i ich zasięgami o promieniu 5 km. 20 stycznia 2021 r. przeprowadzono kontrolę sprawdzającą wykonanie zaleceń zawartych w powyższej decyzji, z czego sporządzono protokół. Mapy zostały wykonane, a ich analiza uwidoczniała braki punktów czerpania wody. Dnia 20 stycznia 2021 r. podczas podpisywania protokołu z czynności kontrolno-rozpoznawczych przedstawiłem problem [...] p.o. Dyrektora BbPN, który odpowiedział, że rozumie to zagadnienie, ale w związku z brakiem funduszy nie jest w stanie tego wykonać, a inwestycja będzie bardzo kosztowna ze względu na trudne warunki terenowe (podmokły teren, bagienny). Nie ma informacji czy punkty czerpania wody w brakujących miejscach są możliwe do wykonania od strony technicznej. Na I spotkaniu analitycznym w ramach projektu: „Opracowanie metody oceny zagrożenia pożarowego ekosystemów nieleśnych oraz zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego BbPN - etap II” – 19.03.2021 r., omawiano problem punktów czerpania wody. Uwagi były zgłaszane w 2020 r. i są znane pracownikom BbPN, przy każdych czynnościach kontrolno-rozpoznawczych poruszamy to zagadnienie.

(akta kontroli str. 305-314)

W KP PSP był wykaz 14 punktów czerpania wody dla pomp o dużej wydajności, gdzie 6 punktów czerpania wody położonych było w granicach BPN. Nie były one ujęte w Sposobach postępowania na wypadek pożaru (szczegółowy opis w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości).

(akta kontroli str. 16-17)

Oględziny stanowiska kierowania wykazały, że wyposażone ono było m.in. w cyfrową mapę Systemu Wspomagania Decyzji PSP. Na mapie tej zaznaczone były hydranty powiatu monieckiego, drogi gminne i wojewódzkie, granice obszarów leśnych, rzeki, tereny bagniste, jednostki PSP i Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP). Na mapie nie było wyznaczonych granic BPN, jak również infrastruktury przeciwpożarowej, określonych w Sposobach postępowania na wypadek pożaru, takich jak: dojazdy pożarowe, punkty czerpania wody, parkingi, szlabany, bazy sprzętu przeciwpożarowego, granice BPN.

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Mońki wyjaśnił, że: Z cyfrowej mapy w trakcie zgłoszenia pożaru i powiadomienia z CPR-112 jest możliwość lokalizacji pożaru w promieniu około 200 m. W cyfrowej mapie nie ma możliwości ingerencji poprzez dodanie pojedynczych elementów np. dojazdów pożarowych, czy punktów czerpania wody. W przypadku otrzymania z jednostki nadrzędnej lub instytucji współpracującej z PSP warstwy mapy z naniesionymi w/w elementami możliwe jest jej dodanie do mapy SWD ST.

Na stanowisku kierowania znajdowały się również mapy w wersji papierowej: powiatu monieckiego, nadleśnictwa Knyszyn, BPN, ze współrzędnymi (na podstawie tej mapy Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny w Goniądzu i punkty obserwacyjne nadleśnictw określają lokalizację wystąpienia ew. pożaru), a także dokument pn. Sposoby postępowania na wypadek pożaru z lutego 2021 r. oraz wykaz telefonów do instytucji i urzędów państwowych.

(akta kontroli str. 357-358)

W przeprowadzonej analizie zagrożeń, przy opracowywaniu projektu Powiatowego Planu Ratowniczego na rok 2021, nie uwzględniono pożaru, który wystąpił na terenie BPN w dniach 19-26 kwietnia 2020 r. (szczegółowy opis w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości).

(akta kontroli str. 5-17, 492)

W Powiatowym Planie Ratowniczym nie uwzględniono BPN jako podmiotu współdziałającego i wspomagającego prowadzenie działań ratowniczych, natomiast zostało uwzględnione m.in. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

(akta kontroli str. 5-15)

W trakcie kontroli Komendant Powiatowy PSP przedstawił Powiatowy Plan Ratowniczy, zatwierdzony przez Starostę Powiatu Monieckiego 8 sierpnia 2021 r., uwzględniający BPN. Dla BPN wskazano następujący zakres realizowanych zadań:

- pilotowanie w obszarach leśnych i nieleśnych jednostek biorących udział w akcji ratowniczo-gaśniczej,
- zapewnienie map terenów BPN w odpowiedniej ilości na potrzeby akcji ratowniczo-gaśniczej,
- włączenie do akcji sił i środków znajdujących się w dyspozycji BPN,
- zabezpieczenie powierzchni pożarowej w zakresie oborywania,
- wykonanie przecinek umożliwiających dojazd sprzętu,
- udział w ewakuacji ludzi i mienia z zagrożonych pożarami budynków lub terenów, udział w pracach sztabu akcji.

(akta kontroli str. 492)

W okresie objętym kontrolą NIK odnotowano 27 pożarów w granicach BPN, z czego 9 wystąpiło na terenach leśnych i 18 na terenach nieleśnych, o łącznej powierzchni 7 095 ha. Z każdego pożaru sporządzana była informacja ze zdarzenia²¹. Na podstawie Informacji ze zdarzeń sporządzanych przez PSP 19 pożarów zakwalifikowano jako małe²², 4 pożary – jako średnie²³, 2 pożary – jako duże²⁴ i 3 pożary – jako bardzo duże²⁵. Średni czas przybycia pierwszych sił i środków PSP od pierwszego zgłoszenia wynosił 18,6 minuty. W 23 z 27 pożarów jako przyczynę powstania pożaru wskazano zaproszenie ognia przez osoby o nieustalonych personaliach, w 3 przypadkach nie ustalono przyczyny powstania pożaru, a w 1 przypadku stwierdzono, że przyczyną pożaru było iskrzenie transformatora.

(akta kontroli str. 18, 363-364, 389-459)

Komendant Powiatowy PSP wyjaśnił, że: *Informuję, że ustalenie przyczyny powstania pożaru nie należy do zadań i kompetencji Państwowej Straży Pożarnej lecz Policji i Prokuratury. Sporządzający Informacje ze Zdarzenia w pkt 29 wpisuje krótki opis przypuszczalnej przyczyny zdarzenia i kwalifikuje do odpowiedniej grupy według wykazu zawartego w załączniku nr 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Każdorazowo KDR podejmuje próbę ustalenia przypuszczalnej przyczyny pożaru w oparciu o informacje zebrane w rozpoznaniu i oględziny pogorzeliska. Jednak nie zawsze możliwe jest ustalenie przypuszczalnej przyczyny powstania zdarzenia. Ustalenia te nie są wiążące w postępowaniu procesowym.*

(akta kontroli str. 348-356)

W przypadku 9 z 27 pożarów powiadamiana była Policja²⁶.

(akta kontroli str. 226-228, 248-251, 258-259, 263-264, 275-276, 279-280, 283-287)

²¹ Informacje ze zdarzenia sporządzane były na podstawie *Zasad ewidencjonowania zdarzeń*.

²² Mały – lasy, uprawy, trawy, torfowiska i nieużytki, o powierzchni nie większej niż 1 ha.

²³ Średni – lasy, uprawy, trawy, torfowiska i nieużytki, o powierzchni powyżej 1 ha i nie większej niż 10 ha.

²⁴ Duży – lasy, uprawy, trawy, torfowiska i nieużytki, o powierzchni powyżej 10 ha i nie większej niż 100 ha.

²⁵ Bardzo duży – występuje, jeśli w jego wyniku spalone lub zniszczone powierzchnie lub objętości przekraczają wartości podane dla pożaru dużego.

²⁶ Dotyczy informacji ze zdarzeń o numerach: 1010001-0216, 1010001-0098, 1010001-0079, 1010001-0135, 1010001-0199, 1010001-0141, 1010001-0194, 1010001-0333, 1010001-0185.

Komendant Powiatowy PSP wyjaśnił, że: *Zgłoszenia o zdarzeniach w zdecydowanej większości wpływają na stanowisko kierowania w postaci formatek przesyłanych z CPR. Operator CPR często również wysyła równocześnie formatkę o zaistniałym zdarzeniu na Policję. W sytuacji gdy operator CPR nie wyśle formatki na Policję to dyżurny stanowiska kierowania informuje Policję o powstałym pożarze. W przypadku małych pożarów, gdy działania są szybko kończone Policja nie zawsze jest informowana.*

(akta kontroli str. 348-356)

W przypadku 13 z 27 pożarów nie przekazano – po zakończonej akcji gaśniczej – terenu, na którym wystąpił pożar, jego właścicielowi/użytkownikowi/zarządcy²⁷. Z tych 13 pożarów 1 wystąpił na gruntach zarządzanych przez BPN²⁸. W informacjach ze zdarzeń wskazano, że w przypadku pożarów na gruntach prywatnych nie przekazano terenów, na których wystąpił pożar, z powodu braku możliwości ustalenia ich właścicieli/zarządców/użytkowników; natomiast w przypadku pożarów na gruntach zarządzanych przez BPN – z powodu braku przedstawicieli BPN na miejscach zdarzeń.

W przypadku 5 z 27 pożarów, jakie w badanym okresie wystąpiły w granicach BPN²⁹, błędnie określono właściciela/użytkownika/zarządcę terenu, na którym wystąpił pożar, a tym samym błędnie wskazano kod właściciela w informacjach ze zdarzeń, co było działaniem niezgodnym z *Zasadami ewidencjonowania zdarzeń* (szczegółowy opis w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości*)

(akta kontroli str. 235-241, 252-257, 263-264, 267-278, 283-289)

Komendant Powiatowy PSP wyjaśnił, że: *W przypadku powstania pożaru na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego na gruntach Skarbu Państwa informacja o pożarze przekazywana jest na telefon dyżurny Straży Parku, lub PAD-u lub osobom funkcyjnym (zgodnie z danymi zawartymi w dokumencie „Sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru dla Biebrzańskiego Parku Narodowego”). Informacja ta jest przekazywana w trakcie trwania akcji.*

KP PSP w kontrolowanym przez NIK okresie nie przesyłała do BPN informacji o stwierdzonych pożarach na gruntach prywatnych w granicach BPN.

Jak wyjaśnił Komendant Powiatowy PSP *KP PSP w Mońkach nie przesyła informacji o liczbie stwierdzonych pożarów na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego, w zakresie gaszenia pożarów na gruntach prywatnych znajdujących się w granicach BbPN nie ma ustalonych procedur współpracy, w naszej ocenie nie ma potrzeby opracowywania dodatkowych procedur, w takich przypadkach można opierać się na ogólnie przyjętych zasadach. [...] W celu uniknięcia podobnych sytuacji dyżurni SK zostali zobligowani do informowania pracownika BbPN o każdym stwierdzonym pożarze na terenie parku, stąd też nie ma potrzeby opracowywania dodatkowych procedur. A przez ogólnie przyjęte zasady rozumie się fakt informowania o pożarach na terenie BbPN jego pracowników.*

(akta kontroli str. 348-356)

²⁷ Dotyczy informacji ze zdarzeń o numerach: 101001-0206, 101001-0207, 1010001-0180, 1010001-0162, 1010001-0120, 1010001-0098, 1010001-0333, 1010001-0108, 1010001-0109, 1010001-0191, 1010001-0428, 1010001-0141, 1010001-0227.

²⁸ Dotyczy informacji ze zdarzeń o numerach: 1010001-0206.

²⁹ Dotyczy informacji ze zdarzeń o numerach: 1010001-0180, 1010001-0207, 1010001-0162, 1010001-0333, 1010001-0097.

Według informacji ze zdarzeń³⁰ od 19 do 26 kwietnia 2020 r. na terenie BPN odnotowano 5 bardzo dużych pożarów o łącznej powierzchni 7 086 ha.

(akta kontroli str. 226-237, 244-245, 248-251)

Komendant Powiatowy PSP wyjaśnił m.in., że: *...wszystkie informacje wymienione [...] dotyczą pożaru w BbPN w okresie 19-27 kwietnia 2020 r. Łączna powierzchnia pożaru w okresie 19-27.04.2020 wynikająca z IzZ wynosiła 7 086 ha i były to dane szacunkowe, powierzchnia pożaru potwierdzona przez BbPN wynosiła 5 526 ha.*

(akta kontroli str. 318-322)

Po ww. pożarach KP PSP zintensyfikowała działania w zakresie ochrony przeciwpożarowej BPN poprzez udział jej funkcjonariuszy w przygotowaniu projektu BPN pn. *Opracowanie metody oceny zagrożenia pożarowego ekosystemów nieleśnych oraz zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego BbPN* oraz w warsztatach roboczych w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego BPN.

(akta kontroli str. 3, 35-42)

Komendant Powiatowy PSP wyjaśnił, że: *Do prac w ramach projektu: „Opracowanie metody oceny zagrożenia pożarowego ekosystemów nieleśnych oraz zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego BbPN” realizowanego przez Instytut Badań Leśnictwa – został zgłoszony jeden funkcjonariusz z KW PSP w Białymstoku i po dwóch z KP PSP w Grajewie i Mońkach. Jest to zespół powołany w celu opracowania założeń poszczególnych elementów dokumentacji operacyjnej związanej z zabezpieczeniem przeciwpożarowym Biebrzańskiego Parku Narodowego. W załączeniu korespondencja mailowa dotycząca tej sprawy. Na marginesie informuję, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 20 sierpnia br. podpisał umowę na rozbudowę systemu przeciwpożarowego w Biebrzańskim Parku Narodowym.*

(akta kontroli str. 348-356)

Wydział Operacyjny Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku 16 czerwca 2020 r. opracował prezentację pn. *Podsumowanie działań gaśniczych podczas pożarów w Biebrzańskim Parku Narodowym w dniach 19-26 kwietnia 2020 r.*, w której sformułował 11 wniosków i rekomendacji dotyczących prowadzenia akcji gaśniczych dużych pożarów, z których 4 dotyczyły KP PSP:

- Wykorzystywanie gaśniczych statków powietrznych.
- Konieczność zwiększenia ilości wspólnych ćwiczeń na terenie BPN z udziałem sił i środków PSP, OSP oraz podmiotów współdziałających w zakresie prowadzenia działań gaśniczych; rozpoznania dróg dojazdowych, punktów czerpania wody; budowy magistrali wodnych.
- Doposażenie jednostek organizacyjnych PSP, jak również OSP w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym (KSRG), które w swoich obszarach chronionych mają obszary bagienne lub o ograniczonej możliwości wykorzystania zastępów gaśniczych w sprzęt umożliwiający poruszanie się po ww. terenach (np. samochody terenowe typu SHERP, amfibie, ratraki, ARGO, QUAD itp.). Ponadto sugerowane jest doposażenie ww. jednostek w samochody SLRR z napędem terenowym, które posiadałyby moduły gaśnicze z urządzeniem szybkiego natarcia.
- Doposażenie jednostek organizacyjnych PSP oraz wytypowanych OSP w KSRG, położonych w obrębie BPN, w zbiorniki o dużej pojemności do buforowania

³⁰ Dotyczy informacji ze zdarzeń o numerach: 1010001-0178 (z 20.04.2020 – pow. 60 ha), 1010001-0180 (z 20.04.2020 – pow. 1200 ha), 1010001-0185 (z 26.04.2020 – pow. 5526 ha), 1010001-0216 (z 29.04.2020 – pow. 100 ha), 1010001-0215 (z 29.04.2020 – pow. 200 ha).

wody, motopompy o dużej wydajności i pompy pływające, a nawet w przyczepy kwatermistrzowskie do organizacji zaopatrzenia wodnego.

(akta kontroli str. 460-491)

Wyjaśniając w jaki sposób planowane jest wdrożenie ww. wniosków i rekomendacji Komendant Powiatowy PSP podał m.in.: *Wnioski i rekomendacje dotyczące prowadzenia akcji gaśniczych dużych pożarów:*

1) *dot. wykorzystywania gaśniczych statków powietrznych,*
- *dysponowanie statkami powietrznymi do działań gaśniczych w pierwszej kolejności odbywa się na zapotrzebowanie zarządcy BbPN lub Lasów Państwowych. Niewątpliwie skuteczniejsze w działaniach są śmigłowce ze zbiornikami typu Bambi.*

[...]

3) *dot. konieczności zwiększenia ilości wspólnych ćwiczeń na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego z udziałem sił i środków PSP, OSP oraz podmiotów współdziałających w zakresie prowadzenia działań gaśniczych, rozpoznania dróg dojazdowych, punktów czerpania wody, budowy magistrali wodnych,*

- *w celu rozpoznania dróg dojazdowych i punktów czerpania wody został przeprowadzony rekonesans:*

- *16.06.2020 w okolicach miejscowości Osowiec i Budy, brało udział JRG Mońki;*
- *9.10.2020 w okolicach miejscowości Zajki, brało udział OSP Zajki;*
- *10.07.2020 w okolicach miejscowości Wroceń, brały udział JRG Mońki i OSP Goniądz,*

4) *dot. wyposażenia jednostek organizacyjnych PSP, jak również OSP w KSRG, które w swoich obszarach chronionych mają obszary bagienne lub o ograniczonej możliwości wykorzystania zastępów gaśniczych, powinny zostać obligatoryjnie wyposażone w sprzęt umożliwiający poruszenia się po ww. terenach np. samochody terenowe typu SHERP, amfibie, ratraki, ARGO, QUAD itp. Ponadto sugeruje się doposażyć ww. jednostki w samochody SLRR z napędem terenowych, które posiadałyby moduły gaśnicze z urządzeniem szybkiego natarcia,*

- *w pojazdy typu quad zostały wyposażone: JRG Mońki, jednostki OSP w KSRG Goniądz i Trzcianne oraz OSP poza KSRG Wólka Piaseczna. Zobligowanie OSP do wyposażenia w samochody SLRR z napędem terenowych, które posiadałyby moduły gaśnicze z urządzeniem szybkiego natarcia powinno wiązać się z zapewnieniem jednostkom środków finansowych na ten cel. Pozostaje to poza kompetencjami KP PSP Mońki,*

5) *dot. wyposażenia jednostek organizacyjnych PSP oraz wytypowanych OSP w KSRG położonych w obrębie Biebrzańskiego Parku Narodowego w zbiorniki o dużej pojemności do buforowania wody, motopompy o dużej wydajności i pompy pływające, a nawet w przyczepy kwatermistrzowskie do organizacji zaopatrzenia wodnego wyposażone w motopompę M16/8, motopompę pływającą MP4/2 lub MAMUT, węże tłoczne W-75 i/lub W-110, zbiornik TANKER, zbieracze 2x75/110, rozdzielacze 110/2x75 lub 110/75-110-75, itp.,*

- *KP PSP Mońki została wyposażona w zbiornik o dużej pojemności do buforowania wody (TANKER wraz z osprzętem), posiada na wyposażeniu dwie motopompy M16/8 oraz 3 motopompy pływające. Do transportu ww. sprzętu można użyć samochodu SLRR będącego na wyposażeniu JRG Mońki,*

- *OSP Goniądz posiada 3 motopompy pływające,*
- *OSP Trzcianne posiada 1 motopompę pływającą,*
- *OSP Zabiele posiada 1 motopompę pływającą,*
- *OSP Downary posiada 1 motopompę pływającą,*
- *OSP Jaświły posiada 1 motopompę pływającą.*

Zobligowanie OSP do doposażenie w pozostały powinno wiązać się z zapewnieniem jednostkom środków finansowych na ten cel. Pozostaje to poza kompetencjami KP PSP Mońki...

(akta kontroli str. 348-356)

KP PSP uczestniczyła w podziale środków pieniężnych uzyskanych ze zbiórki *Darowizna Pożar 2020*. Komendant Powiatowy PSP wyjaśnił m.in., że: *Informuję, że w sprawie podziału środków pieniężnych uzyskanych ze zbiórki „Darowizna Pożar 2020” KP PSP w Mońkach uczestniczyła w następującym zakresie:*

- w dniu 29 kwietnia 2020 roku w siedzibie tut. komendy odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli Komend Powiatowych PSP z Moniek, Augustowa, Grajewa i Sokółki na którym wypracowano propozycje podziału środków finansowych pomiędzy jednostki OSP. Zakładał on dwa kryteria:

- powierzchnia parku na terenie danej gminy (wysokość kwoty proporcjonalnie do pow. parku na danej gminie),*
- udział czasowy poszczególnych OSP w akcji gaśniczej (10 tys. zł za każde rozpoczęte 100 roboczogodzin)...*

(akta kontroli str. 348-356, 371-373)

Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Komendant PSP dokonał w 2021 r. uzgodnienia *Sposobów postępowania na wypadek pożaru* pomimo tego, że:

- nie wskazano w tym dokumencie 6 punktów czerpania wody będących w ewidencji KP PSP i wyznaczonych w granicach BPN,*
- na załącznikach mapowych nie wyróżniono punktów czerpania wody przeznaczonych tylko dla lekkich samochodów gaśniczych wyposażonych w motopompę.*

(akta kontroli str. 16-17, 460-491)

Jak wyjaśnił Komendant Powiatowy PSP: *...punkty czerpania wody ujęte w Planie ratowniczym (Plaża w miejscowości Goniądz, Carska Droga – rzeka Narew) nie zostały przedstawione w wykazie punktów czerpania wody w opracowaniu pn. „Sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru dla Biebrzańskiego Parku Narodowego”, gdyż pompy o dużej wydajności są dysponowane przez Jednostki Ochrony Przeciwożarowej po rozpoznaniu terenu oraz podjęciu decyzji KDR o ich przydatności, a ich lokalizacja może się zmieniać ze względu na stan wód. [...] W ocenie tutejszej komendy punkty te należy ująć w wyżej wymienionym opracowaniu. [...] Punkty dla lekkich samochodów terenowych wyposażonych w motopompę są przeznaczone dla pracowników Biebrzańskiego Parku Narodowego, którzy patrolują teren bardzo dobrze im znany. Nie ma konieczności nanoszenia tych punktów na mapy.*

(akta kontroli str. 301-304, 308-314)

Najwyższa Izba Kontroli nie podziela ww. stanowiska Komendanta Powiatowego PSP, ponieważ wszystkie punkty czerpania wody położone w granicach BPN powinny zostać ujęte w *Sposobach postępowania na wypadek pożaru*. Punkty czerpania wody przeznaczone tylko dla lekkich samochodów gaśniczych wyposażonych w motopompę powinny być wyróżnione na załącznikach mapowych. Nieuwzględnienie wszystkich punktów czerpania wody w ww. dokumencie oraz niewyróżnienie w nim (na załącznikach mapowych) punktów czerpania wody o opisanym wyżej przeznaczeniu należy uznać za postępowanie nierzetelne.

2. W przeprowadzonej analizie zagrożeń, przy opracowywaniu projektu Powiatowego Planu Ratowniczego na rok 2021, nie uwzględniono pożaru, który

wystąpił na terenie BPN w dniach 19-26 kwietnia 2020 r., co stanowiło naruszenie § 8 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia MSWiA ws. systemu ratowniczo-gaśniczego, który stanowi, że analizę zagrożeń przeprowadza się z uwzględnieniem co najmniej: liczby i skali zdarzeń.

(akta kontroli str. 5-17, 492)

Komendant Powiatowy PSP wyjaśnił, że: *Głównym dokumentem wykorzystywanym do celów operacyjnych w tut. Komendzie są „Sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru dla Biebrzańskiego Parku Narodowego”, które podlegają corocznej aktualizacji, a nie Powiatowy Plan Ratowniczy. Nadmieniam, iż BbPN nie posiada Planu ochrony Parku który powinien być dokumentem nadrzędnym zawierającym wszystkie zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową Parku. Nie uwzględniono w Powiatowym Planie Ratowniczym pożaru w Biebrzańskim Parku narodowym w kwietniu 2020 r. ponieważ trwają prace IBL (Instytutu Badawczego Leśnictwa) konsultowane z BbPN oraz PSP nad tworzeniem dokumentacji ochrony przeciwpożarowej Parku.*

(akta kontroli str. 301-304)

Najwyższa Izba Kontroli nie podziela ww. stanowiska Komendanta Powiatowego PSP, ponieważ analiza zagrożeń jest podstawą zarówno ewentualnych korekt sieci podmiotów systemu na jego poszczególnych poziomach funkcjonowania, jak i planowania oraz rozmieszczania sprzętu specjalistycznego. Na potrzeby prowadzenia analizy zagrożeń stosuje się zasady gromadzenia i przekazywania danych z ustaleń dokonanych w trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych. Należy mieć na uwadze, że przepisy dotyczące zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów nie obejmują swym zakresem wymagań ochrony terenów łąk, torfowisk, wrzosowisk (z wyłączeniem zakazu używania otwartego ognia i palenia tytoniu).

3. W *Powiatowym Planie Ratowniczym* nie uwzględniono BPN jako podmiotu wspomagającego organizację działań ratowniczych, co było niezgodne z § 7 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia MSWiA ws. systemu ratowniczo-gaśniczego, w myśl którego plan ratowniczy wspomaga organizację działań ratowniczych i zawiera w szczególności m.in. wykaz zadań realizowanych przez podmioty ratownicze oraz inne podmioty mogące wspomagać organizację działań ratowniczych.

(akta kontroli str. 5-17, 492)

Komendant Powiatowy PSP wyjaśnił m.in., że: *...zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego informuje, że w porozumieniu z BPN zostanie opracowany „Zakres realizowanych zadań” dotyczących parku narodowego i umieszczony w Powiatowym Planie Ratowniczym. W trakcie kontroli NIK przekazano Powiatowy Plan Ratowniczy uwzględniający BPN.*

(akta kontroli str. 308-314, 492)

W *Powiatowym Planie Ratowniczym* opracowane karty zadań podmiotów wspomagających działania ratownicze dotyczą realizacji zadań m.in. w trakcie prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej. BPN jest podmiotem wspomagającym organizację działań ratowniczych i w związku z powyższym zadania znajdujące się we właściwości BPN powinny również zostać opracowane w *Powiatowym Planie Ratowniczym* ze względu na to, że *Sposoby postępowania na wypadek pożaru* takich zadań nie zawierają.

4. W przypadku 5 z 27 pożarów, jakie w badanym okresie wystąpiły na terenie BPN, błędnie określono właściciela/użytkownika/zarządcę terenu, na którym wystąpił pożar, a tym samym błędnie wskazano *kod właściciela* w informacjach ze zdarzeń,

co było działaniem niezgodnym z *Zasadami ewidencjonowania zdarzeń*, stosownie do których w informacji ze zdarzenia należy podać imię, nazwisko lub nazwę właściciela, użytkownika, zarządcy obiektu lub terenu, ewentualnie jego adres.

Z danych zamieszczonych w informacjach ze zdarzeń (w zakresie właściciela/użytkownika/zarządcy terenu, na którym wystąpił pożar) oraz z informacji uzyskanych w trakcie kontroli NIK w BPN wynika, że w przypadku:

- informacji ze zdarzenia nr 1010001-0180 – wg informacji ze zdarzenia teren miejsca pożaru należy do BPN, natomiast wg mapy sporządzonej przez BPN – to teren prywatny;
- informacji ze zdarzenia nr 1010001-0207 – wg informacji ze zdarzenia teren miejsca pożaru należy do BPN, natomiast wg mapy sporządzonej przez BPN – to teren prywatny;
- informacji ze zdarzenia nr 1010001-0162 – wg informacji ze zdarzenia teren miejsca pożaru należy do BPN, natomiast wg mapy sporządzonej przez BPN – to teren prywatny;
- informacji ze zdarzenia nr 1010001-0333 – wg informacji ze zdarzenia teren miejsca pożaru należy do BPN, natomiast wg mapy sporządzonej przez BPN – to teren prywatny;
- informacji ze zdarzenia nr 1010001-0097 – wg informacji ze zdarzenia teren miejsca pożaru należy do BPN, natomiast wg mapy sporządzonej przez BPN – to teren prywatny.

(akta kontroli str. 235-239, 263-264, 267-268, 288-289)

Komendant PSP wyjaśnił m.in., że: *...KP PSP w Mońkach nie dysponuje mapą, na której widnieje podział gruntów na prywatne i będące własnością BbPN. Sporządzający Informacje ze zdarzenia ustala właściciela na podstawie informacji uzyskanych od pracowników BbPN, właścicieli prywatnych, bądź świadków zdarzenia obecnych na miejscu. Jednak w przypadku braku w/w osób określenie właściciela lub użytkownika jest utrudnione i stąd pojawiły się nieścisłości. W wymienionych wyżej informacjach przyjęto jako właściciela BbPN, ponieważ miejsce pożaru znajdowało się w obrębie BbPN.*

(akta kontroli str. 367-370)

W informacjach ze zdarzeń wszystkie pozycje powinny zostać wypełnione poprawnie i rzetelnie. Należy zauważyć, że *Zasady ewidencjonowania zdarzeń* wskazują 24 rodzaje kodów właściciela, co obliguje do ustalenia właściciela/użytkownika/zarządcę terenu, na którym wystąpił pożar.

III. Uwagi i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o:

- Wnioski
1. Zapewnienie rzetelnej weryfikacji danych ujmowanych w *Sposobach postępowania na wypadek pożaru* w zakresie zgodności tych danych z danymi posiadanymi przez KP PSP.
 2. Uwzględnienie pożaru, który wystąpił na terenie BPN w dniach 19-26 kwietnia 2020 r., w przeprowadzanych analizach zagrożeń, przy opracowywaniu projektu *Powiatowego Planu Ratowniczego*.
 3. Zapewnienie rzetelnego ustalenia właściciela/użytkownika/zarządcy terenu, na którym wystąpił pożar, w sporządzanych informacjach ze zdarzeń.

IV. Pozostałe informacje i pouczenia

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Departamentu Środowiska Najwyższej Izby Kontroli. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Warszawa, 26 stycznia 2022 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Departament Środowiska
p.o. dyrektor

Tomasz Gawęł

Kontroler:

Waldemar Brodziuk
główny specjalista kp.